

臺北市立麗山高級中學自動檢查計畫

112.3.27行政會報通過

學校名稱：臺北市立麗山高級中學				處室：總務處													
目標：確保各機械設備及作業的正常運作，及維護作業工作者安全。																	
機械設備或作業名稱、 及設置位置	檢查項目	負責單位 (委託辦理)	經費	112 年 預定實施月份或日期												備註	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
升降機(電梯)保養維護	☒ 定期檢查（週期：每月） ☐ 重點檢查	☐ 列管檢查 ☐ 作業檢點	台灣上利	192,000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	共4台	
用電設備巡檢	☒ 定期檢查（週期：每月） ☐ 重點檢查	☐ 列管檢查 ☐ 作業檢點	天成機電	55,600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
用電設備停電檢驗	☒ 定期檢查（週期：半年） ☐ 重點檢查	☐ 列管檢查 ☐ 作業檢點			✓					✓							
發電機運轉測試	☒ 定期檢查（週期：每季） ☐ 重點檢查	☐ 列管檢查 ☐ 作業檢點					✓			✓			✓			✓	
	☐ 定期檢查（週期： ） ☐ 重點檢查	☐ 列管檢查 ☐ 作業檢點															
	☐ 定期檢查（週期： ） ☐ 重點檢查	☐ 列管檢查 ☐ 作業檢點															
	☐ 定期檢查（週期： ） ☐ 重點檢查	☐ 列管檢查 ☐ 作業檢點															
	☐ 定期檢查（週期： ） ☐ 重點檢查	☐ 列管檢查 ☐ 作業檢點															
	☐ 定期檢查（週期： ） ☐ 重點檢查	☐ 列管檢查 ☐ 作業檢點															
說明：自動檢查計畫應以各個機械、設備或作業為單位，並區分檢查週期來訂定，檢查項目及實施週期，請依據職業安全衛生管理辦法及相關法令的規定辦理。																	

升降機(電梯)每月定期檢查紀錄表(參考用)

檢查日期： 年 月 日

項次	檢 查 項 目	檢 查 方 法	檢 查 結 果	依檢查結果採取改善措施	備 註
1	終點極限開關、緊急停止裝置、制動器是否正常				每月及每年整體以電梯維護保養紀錄代替之。
2	鋼索或吊鏈有無損傷				
3	導軌狀況是否良好				
4	安全門動作及充道鐵門是否正常				
5	車廂升降是否穩定				
6	變速箱之機油是否適量設備是否清潔				
7	控制裝置及機動傳導裝置是否正常				
8	連鎖開關、調速機等安全裝置是否正常				
注意事項	檢查結果應詳實紀錄。				

檢查人員(電梯維護廠商)：

低壓電氣設備每年定期檢查表(參考用)

檢查日期： 年 月 日

	檢 查 項 目	檢 查 方 法	檢 查 結 果	依檢查結果採取改善措施	備 註
1	電表箱				
	A 表箱有無生鏽				
	B 外殼是否破損				
	C 接地線是否良好				
2	總開關				
	A 有無過載燒損之現象				
	B 開關之前後配線是否完整				
	C 使用中有無超過常溫之熱度				
	D 開關箱接地線是否良好				
3	分路開關				
	A 開關與配線頭是否完整				
	B 有無過載燒焦現象				
	C 線徑與開關是否配合				
	D 開關箱接地線是否良好				
4	電磁開關				
	A 電磁開關之容量是否符合馬達				
	B ON OFF 押扣開關是否良好				
	C 熱動過負荷繼電器是否正常				
	D 接觸點有無燒焦或脫落現象				
	E 配線是否良好				
	F 接地線是否完整				
5	漏電斷路器				
	A 按測試鈕開關是否跳脫				
	B 潮濕地方是否按裝漏電器				
	C 接觸端的導線是否燒焦現象				
注 意 事 項	1. 檢查結果應詳實紀錄。 2. 檢查人員應為合格之電氣技術人員。				

檢查人員(設備維護廠商)：